

POKYNY PRO ÚDRŽBU NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

- Nouzová a bezpečnostní svítidla jsou důležitou součástí systému bezpečnosti budov, a proto je nutné dodržovat zásady pro jejich údržbu a čištění.
- Požadavky na funkční zkoušky svítidel jsou ukotveny v ČSN EN 50172 a je nutné je provádět v součinnosti s předpisem výrobce zařízení.
- Svítidla jsou určena pouze pro účely nouzového a bezpečnostního osvětlení budov, použití pro jiné aplikace není přípustné.



Případnou opravu a/nebo výměnu svítidla smí provést pouze pracovník s odpovídající kvalifikací v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Jakékoli náhradní díly musí být použity jako originály od výrobce svítidel.



Čištění svítidla provádějte dle potřeby, nejméně však 2x ročně. Čištění se provádí jemným štětcem pro odstranění hrubších nečistot (případně vysavačem s plastovým měkkým nástavcem hubice), poté použijte navlhčený jemný hadřík. V případě potřeby lze jako čisticí médium použít i šetrný saponátový roztok. Dejte pozor, aby čisticí prostředek nezatekl do svítidla nebo do jeho napájecího systému (svorky, rozbočné krabice apod.)!



Před čištěním svítidel zabezpečte odpojení napájení do svítidel!



V žádném případě neodstraňujte nečistoty ze svítidla mechanicky za použití ostrých nebo tvrdých nástrojů. V případě silného znečištění některých částí svítidla tyto vyměňte za originální náhradní díly!



Není přípustné používat k těmto účelům čisticí prostředky na bázi chemických rozpouštědel, hořlavé kapaliny/plyny a čisticí prostředky s abrazivními částicemi. Stejně tak je nepřipustné svítidla čistit proudem vody nebo čisticího prostředku!



Výrobce neručí za zranění osob nebo závady, vzniklé v důsledku neodborné montáže, údržby nebo nevhodného použití svítidla.



Po ukončení životnosti svítidla veškeré jeho díly recyklujte v souladu s platnými předpisy.