



SNO systems spol. s r.o.
www.snosystems.cz

PROVOZNÍ DENÍK SYSTÉMU NOUZOVÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ

Budova: XYZ a.s., SO 101 **Uvedení do provozu:** 02/2016

Adresa: Výrobní 1a, Humpolec 123 45 **Dodavatel:** SNO Systems spol. s r.o.

Zodpovědná osoba: Jan Vomáčka **Jméno / Podpis:** xxx

Zaškolení obsluhy:	Datum	Jméno	Podpis
	25.03.2021	Karel Technik	xxx

Autorizovaný servis: SNO Systems spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Brno 612 00

Podle ČSN EN 50172 je provozovatel budovy povinen řádným způsobem provádět údržbu a zkoušky:

Denně: **Vizuální prohlídka všech svítidel v trvalém režimu osvětlení**
Nefunkční zdroje musí být vyměněny a detaily o poruše a jejím odstranění musí být zapsány do provozního deníku.

Vizuální kontrola indikačních prvků na bateriové jednotce.
Všechny zjištěné odchylky nebo poruchy a jejich odstranění se opět zapíše do provozního deníku.

Měsíčně: **Musí být provedena kontrola chodu systému z baterií a otestována funkčnost všech svítidel (FT - funkční test).**
Opět všechny zjištěné nedostatky a jejich řešení musí být zapsány do provozního deníku.

Ročně: **Musí být proveden test baterií po stanovenou dobu výdrže (min. 1 hodina případně delší dle charakteru budovy).**
Zároveň musí být dle vyhlášky 246/2001 sb. provedena profylaktická kontrola systému autorizovanou osobou
Výsledkem této kontroly je vystavení "Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ" v předepsané formě.

Roční profylaktická kontrola systému nouzového osvětlení

Datum	Firma / Technik / Podpis	Výsledek kontroly
25.02.2017	SNO Systems spol. s r.o. Jan Technik	Funkční zkouška provedena - bez závad Vše OK
27.02.2018	SNO Systems spol. s r.o. Jan Technik	Funkční zkouška provedena - bez závad Vše OK
24.02.2019	SNO Systems spol. s r.o. Jan Technik	Funkční zkouška provedena - bez závad Proudové odchylky v okruzích svítidel 1 a 2 – nutná kontrola a oprava

Měsíční kontroly a testy svíidel

Datum	Firma / Technik / Podpis	Výsledek kontroly
01.04.2017	XYZ a.s. František Provazník	Vše OK
01.05.2017	XYZ a.s. František Provazník	Vše OK
01.06.2017	XYZ a.s. František Provazník	Vše OK
01.07.2017	XYZ a.s. František Provazník	Vše OK
01.08.2017	XYZ a.s. František Provazník	Chyba svíidla 6/14 - vypadený napájecí vodič ve svídle → opraveno, svíidlo funkční

