SNO systems spol. s r.o.
www.snosystems.cz

PROVOZNÍ DENÍK SYSTÉMU NOUZOVÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ

Budova: ..... **Uvedení do provozu:** .....

Adresa: ..... **Dodavatel:** .....

Zodpovědná osoba: ..... **Jméno / Podpis:** .....

Zaškolení obsluhy: **Datum** **Jméno** **Podpis**

.....

.....

Autorizovaný servis: .....

Podle ČSN EN 50172 je provozovatel budovy povinen řádným způsobem provádět údržbu a zkoušky:

Denně: **Vizuální prohlídka všech svítidel v trvalém režimu osvětlení**
Nefunkční zdroje musí být vyměněny a detaily o poruše a jejím odstranění musí být zapsány do provozního deníku.

Vizuelní kontrola indikačních prvků na bateriové jednotce.
Všechny zjištěné odchylky nebo poruchy a jejich odstranění se opět zapíší do provozního deníku.

Měsíčně: **Musí být provedena kontrola chodu systému z baterií a otestována funkčnost všech svítidel (FT - funkční test).**
Opět všechny zjištěné nedostatky a jejich řešení musí být zapsány do provozního deníku.

Ročně: **Musí být proveden test baterií po stanovenou dobu výdrže (min. 1 hodina případně delší dle charakteru budovy).**
Zároveň musí být dle vyhlášky 246/2001 sb. provedena profylaktická kontrola systému autorizovanou osobou
Výsledkem této kontroly je vystavení "Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ" v předepsané formě.

Roční profylaktická kontrola systému nouzového osvětlení

Datum	Firma / Technik / Podpis	Výsledek kontroly

Měsíční kontroly a testy svítidel

Datum	Firma / Technik / Podpis	Výsledek kontroly

Běžná údržba systému

Datum	Firma / Technik / Podpis	Popis závady / přijatá opatření k jejímu odstranění